

## **8 - CENERI E SCORIE**

### **PREMESSO**

- 1) che nelle relazioni tecniche allegate alla domanda di autorizzazione unica, riguardo il punto “Estrazione scorie (ceneri pesanti)” si afferma solo che: *“La sezione di combustione è completata da un dispositivo per lo scarico delle scorie o ceneri pesanti. Il sistema di estrazione assicura il raffreddamento delle scorie, impedendo nel contempo il possibile ingresso di aria parassita nel focolare e la fuoriuscita dei fumi di combustione. Le scorie in uscita vengono infine scaricate in cassoni scarrabili per essere inviate ad impianto di recupero o smaltimento (codice CER 10.01.01)”*;
- 2) che nelle relazioni tecniche allegate alla domanda di autorizzazione unica, riguardo il punto “Estrazione ceneri caldaia” si afferma solo che: *“Le ceneri della sezione radiante di caldaia vengono estratte dalla tramoggia di fondo grazie ad una coclea raffreddata ad acqua. Le ceneri della sezione convettiva vengono evacuate tramite serrande a doppio clapet. Esse vengono trasportate via coclee e infine scaricate in cassoni scarrabili per essere inviate ad impianto di recupero o smaltimento”*;
- 3) che nelle relazioni tecniche allegate alla domanda di autorizzazione unica, riguardo il punto “Impianti di abbattimento dei fumi di combustione” si afferma solo che: *“Le polveri captate vengono raccolte nelle tramogge sottostanti alle maniche, evacuate tramite apposita coclea e scaricate in cassoni, per essere poi conferite ad impianti di smaltimento autorizzati.”*
- 4) che nelle tabelle dei flussi di massa non sono considerati i quantitativi di ceneri e polveri di cui ai precedenti punti;
- 5) che riguardo le *ceneri della sezione radiante di caldaia e le polveri captate* agli impianti di abbattimento dei fumi di combustione non sono segnalati i relativi codici CER

### **CONSIDERATO**

- 1) che le ceneri e le polveri raccolte nella sezione combustione, nella sezione radiante di caldaia e negli impianti di abbattimento dei fumi di combustione sono sicuramente significative per le volumetrie in gioco e per il tenore degli elementi pericolosi;

### **SI CHIEDE**

- 1) **che siano quantificate e definite con i relativi codici CER le ceneri e le scorie in uscita dalle varie sezioni dell'impianto;**
- 2) **che sia previsto un piano di loro smaltimento più dettagliato.**